







DEUTSCH

Einbauanleitung



- 1. Sicherheitsvorschriften**
- Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen oder es vom Netz trennen. Explosionsgefahr!
 - Wird das Gerät anders verwendet als vom Hersteller vorgesehen, werden unter Umständen die Schutzvorrichtungen des Geräts funktionsunfähig.
 - Befolgen Sie dazu bitte die Anweisungen in Abb. 6, damit ein ausreichender Abstand des Geräts zur Umgebung sichergestellt ist.
 - Das äußere Gehäuse, in das Gerät verbaut wird, muss den Anforderungen für Mechanik-, Elektrik- und Brandschutzgehäuse genügen.
 - Beachten Sie, dass das Gehäuse des Gerätes sehr heiß werden kann, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Last an der Spannungsversorgung. Verbrennungsgefahr!
- ⚠ VORSICHT: Heiße Oberfläche**
- Verbinden und trennen Sie die Anschlüsse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!
 - Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein!
 - Nachdem das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt über einen Zeitraum von mindestens 5 Minuten noch gefährliche Spannung an dem Gerät an.
 - Die Netzgeräte sind Einbaugeräte und müssen in einem Schrank oder Raum (Innenraum ohne Kondensation) installiert werden, der relativ frei von leitenden Schmutzstoffen ist.

VORSICHT: „Zum Einsatz nur im Innenbereich“.

- 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1)**
- (1) Eingangsklemmen
 - (2) Ausgangsklemmen
 - (3) DC-OK Relaiskontakt
 - (4) Potentiometer zur Einstellung der DC-Ausgangsspannung
 - (5) LED „DC OK“ (grün)
 - (6) QR-Code für Produktlink
 - (7) Universelles Montageschiensystem

- 3. Montage und demontage (Abb. 2, Abb. 3)**
- Das Netzteil kann auf 35 mm DIN-Schienen gemäß EN 60715 montiert werden. Bei vertikalem Einbau sollte das Gerät so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) unten ist. Beim horizontalen Einbau sollte das Gerät so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) auf der linken Seite ist.

- Jedes Gerät wird installationsfertig geliefert.
- Kippen Sie das Gerät leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf. Einrasten des Geräts in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt.
 - Kippen Sie das Gerät jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der Schiene.
 - Drücken Sie nun den unteren Teil des Gerätes so fest gegen die Schiene bis das Gerät auf der Schiene einrastet.
 - Rütteln Sie leicht am Gerät, um zu überprüfen, ob es korrekt eingerastet ist.
 - Ziehen Sie zur Demontage den Einrasthebel mit einem Schraubendreher nach unten, wie in Abb. 3 dargestellt. Kippen Sie das Netzteil in die entgegengesetzte Richtung nach oben, klinken Sie den Einrasthebel aus und nehmen Sie das Netzteil nach oben von der DIN-Schiene ab.

- 4. Anschluss**
- Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Geräts. Sie können flexible (feindrähtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitt verwenden:

| Siehe Abb. 1: | Flexibel / Starr | | Anzugsmoment | | Abisolierlänge |
|---------------|------------------|-------|--------------|----------|----------------|
| | (mm²) | (AWG) | (Kgf.cm) | (lbf.in) | |
| (1), (2) | 2,1-3,3 | 14-12 | 5,2 | 4,5 | 8 |
| (3) | 0,32-1,3 | 22-16 | - | - | 8 |

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kabel vollständig in die Anschlussklemmen eingeführt werden, siehe Abb. 5. Die Schraubklemmen müssen sicher befestigt und alle Drahtlitzen in die Klemmen eingeführt sein, um einen sicheren und maximalen Kontakt sicherzustellen.

Gemäß IEC/EN/UL/CSA 62368-1 und IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 sind für flexible Kabel Aderendhülsen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für Betriebstemperaturen von mindestens 90 °C bei einer Umgebungstemperatur < 70 °C.

- 4.1. Anschluss der Eingangsklemmen (Abb. 1 (1), Abb. 5)**
- Verwenden Sie die Eingangsklemmen L, N und PE (Schutzleiter), um den 100-240 Vac-Anschluss herzustellen.

Das Gerät verfügt über eine interne Sicherung. Das Gerät ist geprüft und zugelassen mit einer handelsüblichen Sicherung bis zu 20 A.

Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Schicken Sie das Gerät im Falle eines Defekts zur Reparatur zum Hersteller zurück.

- 4.2. Anschluss der Ausgangsklemmen (Abb. 1 (2))**
- Verwenden Sie die Schraubklemmen „+“ und „-“, um den 24 Vdc- oder 48 Vdc-Anschluss herzustellen. Die grüne LED „DC OK“ zeigt die korrekte Funktion des Ausgangs an (Abb. 1 (5)).

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Überspannungsschutz | <34 V | <68 V |
| Überlastschutz | Ja | |
| Kurzschlusschutz | Ja | |

- 4.3. Ausgangskennlinie**
- Das Gerät funktioniert normal unter den Betriebsbedingungen für Leitung und Last. Bei Überlast ($I_o = 105-150\%$) fällt die Ausgangsspannung ab und bewirkt ein Pellen (Bouncing), bis die Überlast behoben wird. Bei einem Kurzschluss fällt die Sekundärspannung ab und baut sich wieder auf, nachdem der Kurzschluss behoben wurde.

- 4.4. Temperaturverhalten (Abb. 7)**
- Sollte die Ausgangsleistung den in Abb. 7 empfohlenen Wert übersteigen, löst der thermische Überlastschutz aus und schaltet das Gerät ab. Das Gerät bleibt dann so lange in diesem Zustand, bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde, dass das Gerät wieder im Normalbetrieb arbeiten kann.

DEUTSCH

Technische Daten

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|--|--|---|
| Eingangskennwerte (AC) | | |
| Nenneingangsspannung und Frequenz | 100-240 Vac / 50-60 Hz | |
| Spannungsbereich | 100-240 Vac $\pm 10\%$ | |
| Frequenzbereich | 47-63 Hz | |
| Nennstrom | 4,7 A typ. bei 115 Vac, 2,4 A typ. bei 230 Vac | |
| Einschaltstrombegrenzung (+25 °C, Kaltstart) | 40 A typ. bei 230 Vac | |
| Netzausfallüberbrückung bei Nennlast | 25 ms typ. bei 115 Vac & 230 Vac (0 % Last) | |
| Einschaltzeit | 500 ms typ. bei 115 Vac & 230 Vac | 800 ms typ. bei 115 Vac & 230 Vac |
| Ausgangskennwerte (DC) | | |
| Nennausgangsspannung U_o / Toleranz | 24Vdc $\pm 1\%$ | 48Vdc $\pm 1\%$ |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung | 24-28Vdc (max. Leistung ≤ 480 W) | 48-55 Vdc (max. Leistung ≤ 480 W) |
| Nennstrom | 20,0 A | 10,0 A |
| Derating (Leistungsherabsetzung) | (Leistungsherabsetzung gemäß Abb. 7) > 60 °C (2,5 % / °C) | |
| Anlaufen bei Kapazitiven Lasten | max. 10,000 μ F | max. 5,000 μ F |
| Verlustleistung: | 0 % Last < 0,75 W bei 115 Vac & 230 Vac | < 1 W bei 115 Vac & 230 Vac |
| Wirkungsgrad bei 100 % Last | 95 % typ. bei 230 Vac | 95,5 % typ. bei 230 Vac |
| PARV (20 MHz) bei 100 % Last | < 100 mVpp bei 0 °C bis +70 °C < 300 mVpp bei -30 °C bis 0 °C | < 150 mVpp bei 0 °C bis +70 °C < 450 mVpp bei -30 °C bis 0 °C |
| Max. Relaischaltleistung | 30 V / 1 A | |
| Allgemeine Kennwerte | | |
| Gehäusety | Metall | |
| LED-Signale | Grüne LED „DC OK“ | |
| MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen) | > 700.000 Std., entsprechend Telcordia SR-332 (IP: 115 Vac & 230 Vac; O/P: 100 % Last; Ta: 25 °C) | |
| Abmessungen (H x B x T) | 123,6 mm x 56 mm x 116,8 mm | |
| Gewicht | 0,88 kg | |
| Art der Anschlussklemme | Eingang und Ausgang-Klemmenleiste: Schraubanschluss DC-OK Relaiskontakt: Push-in-Anschluss | |
| Abisolierlänge | 8 mm | |
| Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur) | -30 °C bis +70 °C (Leistungsherabsetzung gemäß Abb. 7) | |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C | |
| Luftfeuchte bei +25 °C, keine Belastung | 5 bis 90 % relative Luftfeuchte | |
| Vibration (Betrieb) | IEC 60068-2-6, Sinus Wellen: 10-500 Hz; 4 g max.; für 60 min. in X, Y & Z Richtung | |
| Stoßfestigkeit (Lagerung) | IEC 60068-2-27, Halbsinus Wellen: 50 g für eine Dauer von 11 ms, 3 mal in jede Richtung | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Höhe (Betrieb) | max. 5000 m | |
| Sicherheit und Schutzvorrichtungen | | |
| Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen | Ja | |
| Isolationsspannung: | Eingang / Ausgang 4,0 kVAc Eingang / Schutzleiter 2,0 kVAc Ausgang / Schutzleiter 1,5 kVAc Ausgang / DC-OK 0,5 kVAc | |
| Schutzklasse | Klasse I mit Schutzleiteranschluss | |

ENGLISH

Installation notes

- 1. Safety instructions**
- Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of explosion!
 - If the unit is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
 - To guarantee sufficient convection cooling, please refer to Fig. 6 to ensure sufficient clearance around the device.
 - The external enclosure where the unit will be installed shall meet the requirements for mechanical, electrical and fire enclosure.
 - Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the ambient temperature and load of the power supply. Risk of burns!
- ⚠ CAUTION: Hot surface**
- The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the terminals!
 - Do not introduce any objects into the unit!
 - Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of power.
 - The power supplies are built in units and must be installed in a cabinet or room (condensation free environment and indoor location) that is relatively free of conductive contaminants.

CAUTION: “FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT”.

- 2. Device description (Fig. 1)**
- (1) Input terminal block connector
 - (2) Output terminal block connector
 - (3) DC OK relay contact
 - (4) DC voltage adjustment potentiometer
 - (5) DC OK LED (green)
 - (6) QR code for product link
 - (7) Universal mounting rail system

- 3. Mounting and dismounting (Fig. 2, Fig. 3)**
- The power supply unit can be mounted on 35 mm DIN rails in accordance with EN 60715. For Vertical Mounting, the device should be installed with input terminal block on the bottom.

- Each device is delivered ready to install.
- Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail. Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2.
 - Push downwards until stopped.
 - Press against the bottom front side for locking.
 - Shake the unit slightly to ensure that it is secured.
 - To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the PSU in the opposite direction, release the latch and pull out the PSU from the rail.

- 4. Connection**
- The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:

| Refer to Fig. 1: | Stranded / Solid | | Torque | | Stripping Length |
|------------------|------------------|-------|----------|----------|------------------|
| | (mm²) | (AWG) | (Kgf.cm) | (lbf.in) | |
| (1), (2) | 2,1-3,3 | 14-12 | 5,2 | 4,5 | 8 |
| (3) | 0,32-1,3 | 22-16 | - | - | 8 |

Please ensure that the wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in Fig. 5. All wire strands must be fully inserted into the terminals with the screws securely fastened in order to ensure safety and maximum contact.

In accordance to IEC/EN/UL/CSA 62368-1 and IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201, flexible cables require ferrules. Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating temperature of at least 90°C for ambient < 70°C.

- 4.1. Input connection (Fig. 1 (1), Fig. 5)**
- Use L, N and PE connections of input terminal connector (see Fig. 1 (1)) to establish the 100-240Vac connection.

The device has an internal fuse. The unit is tested and approved with branch circuit protective device up to 20A.

The internal fuse must not be replaced by the user. In case of internal defect, return the unit for inspection to the manufacturer.

- 4.2. Output connection (Fig. 1 (2))**
- Use the “+” and “-” screw connections to establish the 24Vdc or 48Vdc connection. The green LED DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (5)).

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Over voltage protection | <34V | <68V |
| Overload protection | Yes | |
| Short circuit protection | Yes | |

- 4.3. Output characteristic curve**
- The device functions normal under operating line and load conditions. In the event of an over load ($I_o = 105-150\%$) the output voltage will start to droop and bounce until over load has been removed. If the loads are in short circuit, the secondary voltage will bounce and recover once the short circuit has been removed.

- 4.4. Thermal behavior (Fig. 7)**
- If the output capacity is beyond what is recommended in Fig. 7, the device will run into thermal protection by switching off i.e. device will go in bouncing mode and will recover when ambient temperature is lowered or load is reduced as far as necessary to keep device in working condition.

ENGLISH

Technical data

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|--|---|---|
| Input (AC) | | |
| Nominal input voltage and frequency | 100-240Vac / 50-60Hz | |
| Voltage range | 100-240Vac $\pm 10\%$ | |
| Frequency | 47-63Hz | |
| Nominal current | 4.7A typ. @ 115Vac, 2.4A typ. @ 230Vac | |
| Inrush current limitation (+25°C, cold start) | 40A typ. @ 230Vac | |
| Hold-up time | 25ms typ. @ 115Vac & 230Vac (100% load) | |
| Start-up time | 500ms typ. @ 115Vac & 230Vac | 800ms typ. @ 115Vac & 230Vac |
| Output (DC) | | |
| Nominal output voltage U_o / tolerance | 24Vdc $\pm 1\%$ | 48Vdc $\pm 1\%$ |
| Adjustment range of the voltage | 24-28Vdc (maximum power ≤ 480 W) | 48-55Vdc (maximum power ≤ 480 W) |
| Output current | 20,0A | 10,0A |
| Derating | Refer to Fig. 7 > 60 °C (2,5 % / °C) | |
| Startup with capacitive loads | max. 10,000 μ F | max. 5,000 μ F |
| Power dissipation: | 0% load < 0,75W @ 115Vac & 230Vac | < 1W @ 115Vac & 230Vac |
| Efficiency at 100% load | 95% typ. @ 230Vac | 95,5% typ. @ 230Vac |
| PARV (20MHz) at 100% load | < 100mVpp @ 0°C to +70°C < 300mVpp @ -30°C to 0°C | < 150mVpp @ 0°C to +70°C < 450mVpp @ -30°C to 0°C |
| Max. relay contact rating | 30V / 1A | |
| General Data | | |
| Type of housing | Metal | |
| LED signals | Green LED DC OK | |
| MTBF | > 700.000 hrs. as per Telcordia SR-332 (IP: 115Vac & 230Vac; O/P: 100% load; Ta: 25°C) | |
| Dimensions (L x W x D) | 123,6 mm x 56 mm x 116,8 mm | |
| Weight | 0,88 kg | |
| Connection method | Input & output terminal block connector: Screw connection DC OK relay contact: Push-in connection | |
| Wire stripping length | 8 mm | |
| Operating temperature (Surrounding air temperature) | -30°C to +70°C (Refer to Fig. 7) | |
| Storage temperature | -40°C to +85°C | |
| Humidity at +25°C, no condensation | 5 to 90% RH | |
| Vibration (operating) | IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10-500Hz; 4g peak; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions | |
| Shock (non-operating) | IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50g for duration of 11ms; 3 times per directions | |
| Pollution degree | 2 | |
| Altitude (operating) | max. 5000 m | |
| Safety and Protection | | |
| Surge voltage protection against internal surge voltages | Yes | |
| Isolation voltage: | Input / Output 4,0 kVAc Input / PE 2,0 kVAc Output / PE 1,5 kVAc Output / DC OK 0,5 kVAc | |
| Safety class | Class I with PE connection | |

FRANÇAIS

Instruction d’installation

1. Consignes de sécurité

- Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil. Danger d'explosion!
- Si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux spécifications du fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être affectée.
- Afin de garantir un refroidissement par convection suffisant, veuillez vous référer aux instructions en Fig. 6 pour assurer un espace suffisant autour du dispositif.
- Le boîtier externe dans lequel l'appareil sera installé doit être conforme aux exigences en matière de protection mécanique, électrique et coupe-feu.
- Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'alimentation électrique, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure!

ATTENTION : Surface chaude

- Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
- Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.
- Les alimentations sont des unités intégrées et doivent être installées dans une armoire ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement exempte de contaminants conducteurs.

ATTENTION:

« Pour une utilisation dans un environnement contrôlé ».

2. Description de l'appareil (Fig. 1)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) Connecteur bornier d'entrée | (5) LED CC OK (verte) |
| (2) Connecteur bornier de sortie | (6) Code QR pour le lien du produit |
| (3) Contact de relais DC OK | (7) Rail de montage universel |
| (4) Potentiomètre de réglage de tension continue (CC) | |

3. Montage et démontage (Fig. 2, Fig. 3)

Le bloc d'alimentation peut être monté sur rail DIN de 35 mm selon l'EN 60715. Pour le montage vertical, le dispositif doit être installé avec le bornier d'entrée vers le bas.

L'appareil est livré prêt à installer.

- Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN. Cliquez sur le sur le rail DIN comme indiqué à la Fig. 2.
- Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
- Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
- Secouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.
- Pour démonter l'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué à la Fig. 3, faites coulisser l'appareil dans la direction opposée, relâchez le loquet et enlevez l'appareil du rail.

4. Raccordements

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser du câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:

| Tableau 1 | Souple / Rigide | | Couple de serrage | | Longueur à dénuder |
|-----------|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------------|
| | (mm²) | (AWG) | (Kgf.cm) | (lbf.in) | |
| (1), (2) | 2,1-3,3 | 14-12 | 5,2 | 4,5 | 8 |
| (3) | 0,32-1,3 | 22-16 | - | - | 8 |


Merci de s'assurer que les fils sont entièrement insérés dans le connecteur comme montré en Fig. 4 (2). Les bornes à vis doivent être solidement fixées et tous les torons doivent être insérés dans les bornes afin d'assurer la sécurité et un contact maximal.

Les normes IEC/EN/UL/CSA 62368-1 et IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souples. Utiliser des câbles en cuivre adaptés conçus pour résister à une température de service de d'au moins 90 °C pour une température ambiante < 70 °C.

5.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1 (1), Fig. 5)

La connexion au 100-240 Vca s'effectue par les bornes L, N et PE (terre de protection) du bornier d'entrée (voir Fig. 1(1)).

L'appareil est équipé d'un fusible interne. Le produit est testé et certifié avec un circuit de protection de 20 A.



4.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))

Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24 Vcc ou 48 Vcc. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (5)).

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Protection contre les surtensions | <34 V | <68 V |
| Protection contre les surcharges | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |

4.3. Courbe caractéristique de sortie

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions d'exploitation de ligne et de charge. En cas de surcharge ($I_o = 105-150\%$), la tension de sortie commence à chuter et rebondir jusqu'à élimination de la surcharge. Si les charges sont court-circuitées, la tension secondaire chutera et rebondira après élimination du court-circuit.

4.4. Comportement thermique (Fig. 7)

Si la capacité de sortie est supérieure aux recommandations de la Fig. 7, l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsque la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

FRANÇAIS

Données techniques

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|---|---|---|
| Entrée (CA) | | |
| Tension nominale et fréquence | 100-240 Vca / 50-60 Hz | |
| Plage de tension | 100-240 Vca ± 10% | |
| Fréquence | 47-63 Hz | |
| Courant nominal | 4,7 A typ. à 3 x 115 Vca, 2,4 A typ. à 230 Vca | |
| Limitation du courant démarrage (+25 °C, démarrage à froid) | 40 A typ. à 230 Vca | |
| Temps de maintien | 25 ms typ. à 115 Vca & 230 Vca (100 % de charge) | |
| Délai de mise sous tension | 500 ms typ. à 115 Vca & 230 Vca | 800 ms typ. à 115 Vca & 230 Vca |
| Sortie (CC) | | |
| Tension nominale U_o | 24 Vcc ± 1 % | 48 Vcc ± 1 % |
| Plage de réglage de tension | 24-28 Vcc (puissance max. ≤ 480 W) | 48-55 Vcc (puissance max. ≤ 480 W) |
| Courant nominal | 20,0 A | 10,0 A |
| Derating | Déclassement de puissance selon Fig. 7 > 60 °C (2,5 % / °C) Horizontale | |
| Démarrage sous charge capacitive | max. 10.000µF | max. 5.000µF |
| Consommation: | 0 % de charge < 0,75 W à 115 Vca & 230 Vca | < 1 W à 115 Vca & 230 Vca |
| Rendement à 100 % de charge | 95% typ. à 230 Vca | 95,5% typ. à 230 Vca |
| Déviatn périodique et aléatoire (PARD) (20 MHz) à 100 % de charge | < 100 mVpp @ 0 °C à +70 °C < 300 mVpp @ -30° C à 0 °C | < 150 mVpp @ 0 °C à +70 °C < 450 mVpp @ -30° C à 0 °C |
| Charge max. admissible des contacts du relais | 30 V / 1 A | |
| Caractéristiques générales | | |
| Boîtier | Métal | |
| Signaux de LED | LED verte « DC OK » | |
| MTBF | > 700 000 heures suivant Telcordia SR-332 (IP: 115 Vca & 230 Vca; OIP: 100 % de charge; Ta: 25 °C) | |
| Dimensions (H x l x L) | 123,6 mm x 56 mm x 116,8 mm | |
| Poids | 0,88 kg | |
| Type de connexion | Connecteur bornier d'entrée et de sortie; Raccordement vissé Contact de relais DC OK; Raccordement Push-in | |
| Longueur à dénuder | 8 mm | |
| Température de travail (température d'environnement) | -30 °C à +70 °C (Déclassement de puissance selon Fig. 7) | |
| Température de stockage | -40 °C à +85 °C | |
| Humidité à 25 °C, sans condensation | 5 à 90 % RH | |
| Vibrations (en fonctionnement) | IEC 60068-2-6, Onde sinusoïdale: 10-500 Hz, 4 g max.; pendant 60 min. par axe pour toutes les direction X, Y, Z | |
| Résistance au choc (Non-fonctionnement) | IEC 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale: 50 g pour une durée de 11 ms, 3 fois par direction | |
| Degré de pollution | 2 | |
| Altitude (en fonctionnement) | max. 5000 mètres | |
| Sécurité | | |
| Protection contre les surtensions internes | Oui | |
| Tension d'isolation: | entrée / sortie 4,0 kVca entrée / PE 2,0 kVca sortie / PE 1,5 kVca sortie / DC OK 0,5 kVca | |
| Classe de protection | Classe I avec raccordement PE | |

中文

安装注意事项

1. 安全指南

- 在连接或断开电源之前，请先关闭主电源。以免有爆炸的危险！
- 如果电源未按照制造商指定的方式使用，电源提供的保护可能会受损。
- 为达到散热效果，电源周边需有足够空间以确保空气对流，如 Fig. 6 所示。
- 用于安装电源的外壳应符合机械、电气和防火等方面的要求。
- 注意，由于环境温度和电源负载的原因，电源外壳可能会变得非常热，注意燃烧的风险！

小心：表面很热

- 在连接或断开接线端子之前，必须关闭主电源！
- 请确保无任何外来异物进入电源内部！
- 断开主电源后，危险电压至少存在 5 分钟。
- 电源产品是内置式设计使用，必须安装在无导电污染物的柜体或室内（无冷凝环境）。

注意：“只适合在特定的环境中使用”。

2. 产品描述 (Fig. 1)

- | | |
|--------------|-------------------|
| (1) 输入电压连接端子 | (5) DC OK 显示灯（绿色） |
| (2) 输出电压连接端子 | (6) 产品链接二维码 |
| (3) DC 继电器接点 | (7) 通用导轨安装模块 |
| (4) DC 电压调整器 | |

3. 安装和拆卸 (Fig. 2, Fig. 3)

遵循 EN 60715。电源供应电器可以被安装在 35 mm 的导轨上。以垂直安装的电源安装之后，输入连接端子需朝下。以水平安装的电源，输入连接端子需朝左侧。

所有出货电源可即时安装。

- 将电源稍微向上倾斜。按照图 Fig. 2，把电源供应器安装在导轨上。
- 往下推移直到停止。
- 用力推按电源下端使之锁住。
- 轻轻摇晃电源以确定已经妥当安装。
- 拆卸时，将电源安装栓拉下，如 Fig. 3 所示，然后从相反方向拉出电源，释放安装栓，便可以将电源从导轨上拉出。

4. 电线连接方法

电源连接端子以便于简单快速的接线。

电线的型号可使用多股或实心。可以使用以下多股或实心的电线：

| Refer to Fig. 1: | 多股/实心电线 | | 扭矩 | | 剥除长度 |
|------------------|-----------|------------|----------|----------|------|
| | 截面积 (mm²) | 电线规格 (AWG) | (Kgf.cm) | (lbf.in) | |
| (1), (2) | 2.1-3.3 | 14-12 | 5.2 | 4.5 | 8 |
| (3) | 0.32-1.3 | 22-16 | - | - | 8 |


请确保电线依据 Fig. 5 插入连接端子。为了确保安全和完整的连接，必须在把所有的线股完全插入端子后再把螺钉锁紧。

为了遵循 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 与 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201，使用多股型电时需使用线鼻子。使用当环境温度 < 70°C 时能正常工作的铜芯线且线材温度至少为 90°C。

4.1. 输入端接线方式 (Fig. 1, Fig. 5)

使用 L, N 和 PE 的输入端子 (依据 Fig. 1 (1)) 以建立 100-240Vac 的连接。

此电源内含保险丝。电源使用高达 20A 断路器通过测试及认证。



4.2. 输出端接线方式 (Fig. 1)

—请将 24Vdc 或 48Vdc 负载接至 “+” 和 “-” 螺丝连接端子。
—绿色 DC OK 显示灯亮起时表示电源正常运行 (Fig. 1 (5))。

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|------|-----------------|-----------------|
| 过压保护 | <34V | <68V |
| 过载保护 | Yes | |
| 短路保护 | Yes | |

4.3. 输出曲线特性

在操作范围和规定负载内，电源工作正常。一旦超负荷运转 ($I_o = 105-150\%$)，输出电压将下降和打嗝。直至负载恢复正常，电源也恢复正常。若负载出现短路状况，输出电压会出现打嗝。直至短路移除，电源恢复正常。

4.4. 环境性能 (Fig. 7)

如果输出功率超过 Fig. 7 中所建议的范围，电源将触发过温保护关闭电源，即电源将处于自动恢复状态；当环境温度降低或负载减少时，电源将恢复工作状态。

中文

技术数据及规格

| | DRF-24V480W1GBA | DRF-48V480W1GBA |
|-------------------|--|---|
| 输入数据 (AC) | | |
| 额定输入电压和频率 | 100-240Vac / 50-60Hz | |
| 输入电压范围 | 100-240Vac ± 10% | |
| 频率范围 | 47-63Hz | |
| 额定输入电流 | 4.7A typ. @ 115Vac, 2.4A typ. @ 230Vac | |
| 浪涌电流 (+25°C, 冷启动) | 40A typ. @ 230Vac | |
| 保持时间 | 25ms typ. @ 115Vac & 230Vac (100% 负载) | |
| 开机时间 | 500ms typ. @ 115Vac & 230Vac | 800ms typ. @ 115Vac & 230Vac |
| 输出数据 (DC) | | |
| 额定输出电压 | 24Vdc ± 1% | 48Vdc ± 1% |
| 输出电压调整范围 | 24-28Vdc (maximum power ≤ 480W) | 48-55Vdc (maximum power ≤ 480W) |
| 额定输出电流 | 20.0A | 10.0A |
| 输出屏障 | 见图示. 7 > 60°C (2.5% / °C) | |
| 可正常开机之最大外加输出端电容量 | max. 10,000µF | max. 5,000µF |
| 损耗功率: | 0% 负载 < 0.75W @ 115Vac & 230Vac | < 1W @ 115Vac & 230Vac |
| 满载效率 | 95% typ. @ 230Vac | 95.5% typ. @ 230Vac |
| 满载纹波大小 (20MHz) | < 100mVpp @ 0°C to +70°C < 300mVpp @ -30°C to 0°C | < 150mVpp @ 0°C to +70°C < 450mVpp @ -30°C to 0°C |
| 最大继电器触点额定值 | 30V / 1A | |
| 一般数据 | | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| LED 信号 | DC OK 显示绿色 | |
| MTBF | > 700,000 hrs. as per Telcordia SR-332 (IP: 115Vac & 230Vac; OIP: 100% 负载; Ta: 25°C) | |
| 结构尺寸 (高/宽/长) | 123.6 mm x 56 mm x 116.8 mm | |
| 重量 | 0.88 kg | |
| 连接方式 | 输入 & 输出电压连接端子: 螺丝连接 DC 继电器接点: 直插式连接 | |
| 剥除长度 | 8 mm | |
| 环境温度 (运行) | -30°C to +70°C (见图示. 7) | |
| 环境温度 (储存) | -40°C to +85°C | |
| 环境湿度 (运行), 无冷凝 | 5 to 90% RH | |
| 振动 (运行) | IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10-500Hz, 4g peak; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions | |
| 冲击 (非运行) | IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50g for duration of 11ms; 3 times per directions | |
| 防污染等级 | 2 | |
| 海拔高度 (运行) | max. 5000 m | |
| 安全和保护 | | |
| 内部抑制冲击电压机制 | Yes | |
| 隔离电压: | 输入 / 输出 4.0 kVac 输入 / PE 2.0 kVac 输出 / PE 1.5 kVac 输出 / DC OK 0.5 kVac | |
| 电击防护等级 | Class I with PE connection | |



Delta Force-GT Power Supply

DRF-24V480W1GBA 1AC/24VDC/20.0A
DRF-48V480W1GBA 1AC/48VDC/10.0A

| | |
|----|----------------------------|
| DE | Einbauanleitung |
| EN | Installation notes |
| FR | Instruction d'installation |
| CN | 安装注意事项 |

DE
Das Gerät darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs- und Installationsanweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie dieses Gerät installieren.

EN
The device must be installed by qualified persons only and in accordance with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before installing this unit, read these operating and installation instructions carefully and completely.

FR
Cet appareil ne doit être installé que par du personnel qualifié et conformément aux nomrs nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez lire attentivement et intégralement les instructions qui suivent avant de procéder à l'installation

CN
根据国家法律（如 VDE, DIN 等），此电源必须由合格的人员安装。在安装之前，请仔细阅读这份操作及安装说明书。

www.DeltaPSU.com

Delta Electronics, Inc.
3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone,
Taoyuan City 32026, Taiwan, R.O.C.
Tel: +88 63 4526107
Fax: +88 63 4343617
E-mail: info@deltapsu.com

